

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-045117-02
Ημερομηνία επανέκδοσης 02.06.2025
Ημερομηνία αρχικής έκδοσης 30.05.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:	Πελάτης:
Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ Τηλ: (+30) 210 747 0500 sales_AAL@ftcee.eurofins.com asm_aal@ftcee.eurofins.com	ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΡΗΓΑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ 10 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00049996

Ημερομηνία Δοκιμής : 14.05.2025- 29.05.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας

Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία Δειγματοληψίας

Ημερομηνία παραλαβής

Θερμοκρασία Δείγματος

Ποσότητα/Τεμάχια

Κατάσταση Δείγματος

Eurofins (NA)

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ "BP" - ΔΕΣΦΙΝΑ - Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΔΗΜΟΣ

ΔΕΛΦΩΝ (38.42300 , 22.52004)

13.05.2025

14.05.2025

Αποδεκτή

1

Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολική α (236U) ακτινοβολία	ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού	Bq/l	0.04	0.1	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Ολική β (90Sr) ακτινοβολία	ISO 11704:2018, Μέτρηση Υγρού Σπινθηρισμού	Bq/l	0.4	1.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A

Σημειώσεις

ΤΤ: Είδος δοκιμής

A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης

N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης

SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας

SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας

LOD: Όριο ανίχνευσης

LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης

Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.